



**TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ
ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p.**

Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, Slovenská republika



Reg. No. 009/S-047

Skúšobňa TSÚ - Skúšobňa technických zariadení budov a stavieb

Tel.: +421-33-7957200 Fax: +421-33-7723716 E-mail: tzbas@tsu.sk www.tsu.sk

Leistungserklärung Gemäss der Verordnung (EU) 305/2011

Product: ARGENTO
Typ/Version: H/V
Verwendungszweck: Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Wasseraufbereitung
Hersteller: M-design, s.r.o.
013 18 Podhorie 71
Slowakei
Verkäufer: M-design Benelux bvba
Torhoutsesteenweg 222a
B-8210 ZEDELGEM
Notifizierte Prüfstelle: TSU Piešťany š.p.
921 01 Piešťany
Slowakei
Prüfbericht: No. 0035/104/2014

Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13229: 2001/ A1:2003 / A2:2004		
Brandsicherheit	Brandverhalten A1		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien	Dämmdicke Seiten	300	mm
	Dämmdicke Decke	100	mm
	Front/Glass Seiten	1000	mm
	Boden		mm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen	Erfüllt		
Oberflächentemperatur	Erfüllt		
Elektrische Sicherheit	-		
Reinigungsmöglichkeit	Erfüllt		
Mechanische Festigkeit zum Tragen des Schornsteins	NPD		
Emissionen bei Verbrennung	CO (bez. 13Vol-% O ₂)	1236	mg/m ³
	OGC (bez. 13Vol-% O ₂)	72	mg/m ³
	Staub (bez. 13Vol-% O ₂)	28	mg/m ³
Maximaler Wasser-Betriebsdruck		-	bar
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung		207	°C
Nennwärmeleistung		13	kW
Raumwärmeleistung		13	kW
Wasserwärmeleistung		-	kW
Wirkungsgrad		80	%



**TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ
ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p.**

Skúšobňa TSÚ
Krajinská cesta 2929/9
921 01 PIEŠŤANY
-314-

Peter Summer
Peter Summer

Technischer Leiter des Prüflaborators

Piešťany, 21/04/2015